



**PROCESSO Nº23065.007545/2010-78**  
**Pregão Eletrônico - SRP Nr. 132010**  
**TERMO DE REFERÊNCIA**

**1. OBJETO**

SRP - Aquisição de Condicionadores de ar. conforme as especificações e condições estabelecidas neste Termo de Referência:

ITEM	UN	QTDE	ESPECIFICAÇÃO
------	----	------	---------------

Lote: Não

1.	Unidade	50	<b>Cód. SIASG 340443</b> - condicionador de ar de 7.000 btu/h, tipo split hi wall, somente ciclo frio, com controle remoto, tensão nominal de 220 volts monofásica, possuidor do selo de qualidade procel, da classificação a no programa brasileiro de etiquetagem (pbe) do inmetro/procel e com potência máxima nominal de 690w.
2.	Unidade	50	<b>Cód. SIASG 297474</b> - condicionador de ar de 9.000 btu/h, tipo split hi wall, somente ciclo frio, com controle remoto, tensão nominal de 220 volts monofásica, possuidor do selo de qualidade procel, da classificação a no programa brasileiro de etiquetagem (pbe) do inmetro/procel e com potência máxima nominal de 895w.
3.	Unidade	50	<b>Cód. SIASG 267459</b> - condicionador de ar de 12.000 btu/h, tipo split hi wall, somente ciclo frio, com controle remoto, tensão nominal de 220 volts monofásica, possuidor do selo de qualidade procel, da classificação a no programa brasileiro de etiquetagem (pbe) do inmetro/procel e com potência máxima nominal de 1.190w.
4.	Unidade	50	<b>Cód. SIASG 263427</b> - condicionador de ar de 18.000 btu/h, tipo split hi wall, somente ciclo frio, com controle remoto, tensão nominal de 220 volts monofásica, possuidor do selo de qualidade procel, da classificação a no programa brasileiro de etiquetagem (pbe) do inmetro/procel e com potência máxima nominal de 1.790w.
5.	Unidade	50	<b>Cód. SIASG 309167</b> - condicionador de ar de 24.000 btu/h, tipo split hi-wall, somente ciclo frio, com controle remoto, tensão nominal de 220 volts monofásica, possuidor do selo de qualidade procel, da classificação a no programa brasileiro de etiquetagem (pbe) do inmetro/procel e com potência máxima nominal de 2.380w.
6.	Unidade	50	<b>Cód. SIASG 150112</b> - condicionador de ar de 30.000 btu/h, tipo split hi-wall, somente ciclo frio, com controle remoto, tensão nominal de 220 volts monofásica, possuidor do selo de qualidade procel, da classificação a no programa brasileiro de etiquetagem (pbe) do inmetro/procel e com potência máxima nominal de 3.160w.
7.	Unidade	40	<b>Cód. SIASG 355747</b> - condicionador de ar de 36.000 btu/h, tipo split piso/teto, somente ciclo frio, com controle remoto, tensão nominal de 220 volts monofásica ou 380 volts trifásica e com potência máxima nominal de 3.750w.
8.	Unidade	30	<b>Cód. SIASG 351973</b> - condicionador de ar de 48.000 btu/h, tipo split piso/teto, somente ciclo frio, com controle remoto, tensão nominal de 380 volts trifásica e com potência máxima nominal de 4.900w.
9.	Unidade	30	<b>Cód. SIASG 351974</b> - condicionador de ar de 60.000 btu/h, tipo split piso/teto, somente ciclo frio, com controle remoto, tensão nominal de 380 volts trifásica e com potência máxima nominal de 6.000w.
10.	Unidade	8	<b>Cód. SIASG 286162</b> - condicionador de ar de 7.500 btu/h, tipo janela, somente ciclo frio, mecânico, tensão nominal de 220 volts monofásica, possuidor do selo de qualidade procel, da classificação a no programa brasileiro de etiquetagem (pbe) do inmetro/procel e com potência máxima nominal de 754w.
11.	Unidade	16	<b>Cód. SIASG 300348</b> - condicionador de ar de 10.000 btu/h, tipo janela, somente ciclo frio, mecânico, tensão nominal de 220 volts monofásica, possuidor do selo de

qualidade procel, da classificação a no programa brasileiro de etiquetagem (pbe) do inmetro/procel e com potência máxima nominal de 971w.

12.	Unidade	5	<b>Cód. SIASG 261633</b> - condicionador de ar de 12.000 btu/h, tipo janela, somente ciclo frio, mecânico, tensão nominal de 220 volts monofásica, possuidor do selo de qualidade procel, da classificação a no programa brasileiro de etiquetagem (pbe) do inmetro/procel e com potência máxima nominal de 1.160w.
13.	Unidade	25	<b>Cód. SIASG 150112</b> - Ar-condicionado de 18.000 btu/h, do tipo janela, ciclo "só frio", com selo de qualidade PROCEL ou classificação "A", tensão nominal 220V (monofásica) e potência nominal máxima de 1.830W.
14.	Unidade	5	<b>Cód. SIASG 300419</b> - condicionador de ar de 21.000 btu/h, tipo janela, somente ciclo frio, mecânico, tensão nominal de 220 volts monofásica, possuidor do selo de qualidade procel, da classificação a no programa brasileiro de etiquetagem (pbe) do inmetro/procel e com potência máxima nominal de 2.185w.
15.	Unidade	5	<b>Cód. SIASG 260192</b> - condicionador de ar de 30.000 btu/h, tipo janela, somente ciclo frio, mecânico, tensão nominal de 220 volts monofásica, possuidor do selo de qualidade procel, da classificação a no programa brasileiro de etiquetagem (pbe) do inmetro/procel e com potência máxima nominal de 3.813w.

#### PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

A ADJUDICATÁRIA deverá entregar os produtos/serviços licitados no Almoxarifado Central da UFAL, localizado no Campus A. C. Simões - Av. Lourival de Melo Mota, s/n, Tabuleiro do Martins - Maceió/AL, CEP 57072-970, no prazo de 15 dias corridos, contados da emissão da Nota de Empenho.

#### PRAZO DE GARANTIA:

2.1 O prazo de garantia do PRODUTO/SERVIÇO, contra defeitos de instalação ou impropriedades, deverá ser de, no mínimo, 365 dias, a contar do recebimento do mesmo.

2.2 Durante o período de garantia, se o objeto acusar defeito de instalação ou impropriedades, deverá ser prontamente substituído ou reparado, às custas da ADJUDICATÁRIA, no prazo máximo de 15(quinze) dias corridos, a contar da solicitação da UFAL.

2.3 Durante o período da garantia a ADJUDICATÁRIA deverá oferecer atendimento, para a assistência técnica, com prazo não superior a 72 horas, a contar da solicitação escrita da UFAL.

#### OUTRAS INFORMAÇÕES:

Os produtos licitados deverão ser de fabricação nacional.

SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA  
GERÊNCIA DE PATRIMÔNIO E SUPRIMENTOS